

Утвержден

Индикатор от 05.08.2014 № 13/1-0
(наименование, реквизиты организационно-распорядительного документа)

ПЕРЕЧЕНЬ

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг на объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, находящемся в государственной собственности Свердловской области, который невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта

1. Полное наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской области или подведомственного ему органа или организации, предоставляющего услуги населению (далее - орган или организация):

Муниципальное автономное учреждение культуры дополнительного образования «Екатеринбургская детская школа искусств № 4 «АртСозвездие»

2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail:

620146, г. Екатеринбург, ул. Амундсена д. 68-А, /343/267-73-40, dshi4-ek@mail.ru

3. Сфера деятельности органа или организации:

Дополнительное образование детей

4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (далее - объект социальной инфраструктуры):

620146, г. Екатеринбург, ул. Амундсена д. 68-А,

Материал стен, перекрытия, лестничные пролеты:

- стен	ж/б панели
-перекрытий	ж/б панели
-лестничные пролеты	ж/б панели

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:

620146, г. Екатеринбург, ул. Амундсена д. 68-А,

6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры (хозяйственное ведение, оперативное управление):

N п/п	Категория обслуживаемых инвалидов, для которых разработаны мероприятия (К, О, С, Г, У)	Наименование структурно-функциональной зоны объекта социальной инфраструктуры, не отвечающей требованиям доступности для данной категории обслуживаемых инвалидов	Наименование мероприятия по обеспечению доступности структурно-функциональной зоны объекта социальной инфраструктуры
1	2	3	4
1.	К, О С, Г, У	Входная группа для К, О Входная группа для всех	<p>Оборудовать 2 вход тот, что с земли, нормативным скатом.</p> <p>Порог основного входа привести в порядок, отремонтировать разрушающуюся ступень.</p> <p>Оснастить перилами.</p> <p>Нанести на стеклянную часть двери знак контрастной маркировки, (высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенную на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути.(СП 59 п. 5.1.5)</p> <p>Маркировать цветом первую и последнюю ступени крыльца, разместить тактильные предупреждающие у начала крыльца.</p> <p>Разместить кнопку вызова персонала на доступную детям высоту.</p> <p>Оформить направляющие</p>

2.	К,О,С,Г,У С К,О,С,Г,У	Путь (пути) движения по территории и внутри здания,	указатели движения по территории школы к входным группам . Оформить цветом 1- ю и последние ступени лестничных пролётов - указатели к санузлу для инвалидов, тактильную табличку санузла (Высота рельефных букв должна составлять 2 мм. Знаки должны устанавливаться на высоте 1200 мм от пола
3.	К,О	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Кабинеты, классы	На пороги установить маленькие деревянные или алюминиевые уголки-скаты под 45 градусов, тогда будет легче заезжать и съезжать.
4.	К,О,С	Санитарно-гигиенические помещения	Отсмотреть возможность оборудования отдельного помещения. До реконструкции, капремонта <u>заменить распашную дверь - раздвижной. Это расширит входной проём , даст возможность для манёвра на инвалидной коляске .</u> <u>Разместить саноборудование в соответствии с рекомендациями (см.приложение №1)</u>
5.	К,О,С,Г,У	Система информации и связи (на всех зонах)	Создать непрерывный, единый формат указателей

Оборудовать универсальный санузел следующим образом:

- Унитаз должен быть определённой высоты, соответствовать высоте сиденья инвалидной коляски не ниже 0,46 м (СП136 п.8.13)-



При отсутствии при унитазе бачка для слива следует предусматривать дополнительную опору для спины инвалида.(СП136 п.8.13)



Следует предусмотреть функцию **гигиенического тепловодного душа** рядом с унитазом .

В кабине рядом с унитазом следует учесть пространство не менее 0,90 м для размещения кресла-коляски, человек на инвалидной коляске должен иметь возможность параллельного подъезда к унитазу и свободной пересадки



Если унитаз ставится в угол, то расстояние от боковой стены до середины (оси) унитаза должно быть 350-450 мм.

- на стене должен быть поручень горизонтально - вертикальной конфигурации ,
- высота настенного поручня от пола 80 см,
- со стороны откидного поручня унитаза должно быть достаточно места для подъезда коляски (80-90 см) , что обеспечит свободное пересаживание инвалиду
- Желателен и **фронтальный подъезд** к унитазу , для тех кому легче, безопаснее взявшись за поручень пересесть(вариант не обязателен при недостатке места).
- Горизонтальные части поручней должны быть симметричны относительно оси унитаза, а расстояние между осями поручней 650-700 мм.

Внимание , откидной поручни у унитаза , по опыту, не надёжны в креплении и практически не функциональны, громоздки , не всегда эстетичны.

Но если Вы всё же решите оборудовать откидным поручнем **ОБЯЗАТЕЛЬНО** учитывайте подъезд коляски к унитазу, откинутый поручень не должен мешать спинке коляски встать , именно с возможностью пересесть на унитаз , а не кончик унитаза.

Крючки для одежды, костылей, трости и других принадлежностей.

Крючки для костылей



Крючки для костылей должны иметь выступ 12 см и установлены на высоте 1,2 м от уровня пола. Допустимо для костылей устанавливать другие устройства.

- двери должны открываться наружу.
- у унитаза разместить кнопку экстренного вызова помощи, крепится на стене у унитаза, высота от пола 0,80 м, что бы была возможность подъезда, подхода.



Раковину для мытья рук располагать относительно уровня пола следует не выше чем 80 сантиметров. От боковой стенки до умывальника при этом должно быть минимум 20 сантиметров.

- на аналогичной высоте устанавливается зеркало, полотенцедержатели, держатель для туалетной бумаги.
- пространство под самой раковиной следует сделать свободным, то есть модели «тюльпан» здесь не подходят. Это обусловлено необходимостью инвалида подъехать к умывальнику на коляске.